



कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री



लोक निर्माण विभाग परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरीली (म०प्र०)

email:- piusingrauli@gmail.com

ph.no. 07805.234527

पत्र क्रमांक / 20 / 1111 / 1

दिनांक: 22-7-2020

### Building Safety Certificate

Certified that the Sapient International Academy NH-39 R.S Nagar Khanhana Singrauli (M.P) comprised of 1400 Sq. Ft. basement and 15,700 Sq. Ft. upper floors owned/occupied by Sapient International Academy have complied with Building By Laws in accordance with rule of State Govt. and incorporate the provisions of Building Safety as specified in National Building Code 2005, 2016 and as amended thereafter and has been verified by the concerned officer on ...14.05.2020..... (Date of Inspection) in the presence of School Manager Mr. Saurabh Kumar Pandey Address- 576, 1 Part 6 Ward 9 Anshik Medhouli Tehsil Singrauli Distt. Singrauli (M.P) Pin - 486889, and that the said above building /premises is safe and fit for running school with effect from ...14.05.2020..... For the period of 05 Years in accordance with rules.

Issued on ..... 22-07-2020 .....at Waidhan Singrauli (M.P) by P.W.D., P.I.U. Singrauli (M.P)

Signature With Seal :

Name : Mr. P.K Chadar

संभागीय परियोजना यंत्री  
लोक निर्माण विभाग  
पी-आई-यू- सिंगरीली (म०प्र०)

Designation : Divisional Project Engineer

### ENDORSEMENT

To,  
Sapient International Academy  
Nh-39 R.S. Nagar Khanhana Singrauli (M.P)  
Endorsement

School Manager  
Sapient International Academy  
NH-39, R S Nagar Khanhana  
Singrauli (M.P.)

The No Objection Certificate issued by department stand cancelled and annulled due to

School Principal  
Sapient International Academy  
R.S.NAGAR, SINGRAULI - ANPARA IAD  
NH-75E KHANHANA DIST. SINGRAULI (P)

(Reasons to be recorded).

Name and Designation of Authorized Signatory





कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री



लोक निर्माण विभाग परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली (म.प्र.)

email:- piusingrauli@gmail.com

ph.no. 07805.234527

पत्र क्रमांक / 20 / एक /

सिंगरौली

दिनांक: 22-7-2020

भवन सम्बन्धी प्रमाण पत्र


पत्रांक :-


दिनांक :-

का संलग्न

प्रमाणित किया जाता है कि सेपिएन्ट इंटरनेशनल एकेडमी खनहना सिंगरौली के भवन का संलग्न फोटोग्राफ के अनुसार वर्तमान में निर्मित कक्ष नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के प्राविधानिक सुरक्षा भूकंपरोधी मानक के अनुसार निर्मित है।

  
School Principal  
Sapient International Academy  
R.S.NAGAR, SINGRAULI - ANPARA - IAD  
NH-75E KHANHANA DIST. SINGRAULI (M.P.)

  
संभागीय परियोजना यंत्री  
संभागीय परियोजना विभाग  
पी.आई.यू. सिंगरौली (म.प्र.)  
लो. नि. वि. पी. आई. यू.  
सिंगरौली (म.प्र.)

  
School Manager  
Sapient International Academy  
NH-39, R S Nagar Khanhara  
Singrauli (M.P.)



विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट  
सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (कक्षा 6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र. सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
	भवन की चेकलिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	Yes
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	Yes
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	No
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000वर्गमी0) है?	No
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	Yes
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	① Yes ② No
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	Yes
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है?	Yes
9	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	Yes
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	Yes
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है?	No
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (तण्डे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?	Yes
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है?	Yes
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	No
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	Yes
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी0 ऊँचाई 2.0 मी0) है?	Yes
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	Yes
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मि0मी0 ट्रेड 300 मि0मी0 तथा सइजर 150 मि0मी0 है?	Yes

*Dashini*  
School Principal  
Sapient International Academy  
R.S.NAGAR, SINGRAULI - ANPARA, JAD  
NH-75E KHANHANA DIST. SINGRAULI (M.P.)

*Bunex*  
School Manager  
Sapient International Academy  
NH-39, R S Nagar Khanhana  
Singrauli (M.P.)



19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्पिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	Yes
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	Yes
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	Yes
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है?	Yes

सभाग (पारियोजना यंत्र)  
लोक निर्माण विभाग  
सि.आई.ए. सिंगरावली (म.प्र.)

*Dashy*  
School Principal  
Sapient International Academy  
R.S.NAGAR, SINGRAULI - ANPARA ROAD  
NH-75E KHANHANA DIST SINGRAULI (M.P.)

*Suma*  
School Manager  
Sapient International Academy  
NH-39, R S Nagar Khanhana  
Singrauli (M.P.)